



QUADRO DE CARGAS – 380/220 V							
CIRCUITO	DESCRIÇÃO	TOMADAS			CARGA (W)	CORRENTE (A)	FIO (mm²)
		80W	100W	400W	100W	600W	
1	ILUMINAÇÃO (1ª LINHA)	–	–	3	–	–	1,5
2	ILUMINAÇÃO (2ª LINHA)	–	–	3	–	–	1,5
3	ILUMINAÇÃO (3ª LINHA)	–	–	3	–	–	1,5
4	ILUMINAÇÃO (4ª LINHA)	–	–	3	–	–	1,5
5	ILUMINAÇÃO (5ª LINHA)	–	–	3	–	–	1,5
6	ILUMINAÇÃO e TUG BANHEIROS	4	–	–	–	2	1,5
TOTAL		7520			34,18	6	6
					40	10	25

OBS.: FORNECIMENTO TIPO MONOFÁSICO
ATERRAMENTO BARRA 6 mm² P/ CIRCUITO ENTRADA
ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO DE Ø20 mm



<div><div><div>Prefeitura de Candelária</div><div>Construindo uma vida melhor</div></div></div>		<div>Secretaria de Governo e Planejamento</div> <div>Dep. Engenharia e Arquitetura</div> <div>Av. Peleiro Repa, nº1.665-Centro Candelária-RS CEP:98930-000 Fone/fax:(51)3745-8100</div>	
--	--	---	--