


OBS.: FORNECIMENTO TIPO MONOFÁSICO

| | |
|--|---|
| | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X40w |
| | LUMINÁRIA INCANDESCENTE (P=POTÊNCIA, C=CIRCUITO, R=RETORNO) |
| | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS |
| | TOMADA ALTA 2,20m DO PISO ACABADO |
| | TOMADA BAIXA 0,30m DO PISO ACABADO |
| | TOMADA MÉDIA 1,20m DO PISO ACABADO |
| | TOMADA DE SOM |
| | INTERRUPTOR CAMPAINHA 1,20m DO PISO ACABADO |
| | INTERRUPTOR SIMPLES 1,20m DO PISO ACABADO |
| | INTERRUPTOR DUPLO 1,20m DO PISO ACABADO |
| | INTERRUPTOR TRIPLO 1,20m DO PISO ACABADO |
| | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 400x400x500mm |
| | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA - 100W |
| | CIGARRA |
| | TUBULAÇÃO QUE SOBE |
| | TUBULAÇÃO QUE DESCE |
| | CONDUTOR FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA |
| | ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU NA PAREDE |
| | ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO |

OBS.: VERIFICAR CIRCUITOS NO QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR

ELETRODUTOS NÃO COTADOS Ø25mm (3/4")



| | | | |
|----------------|---|-------------|---|
| Obra: | CENTRO COMUNITÁRIO RURAL | Área: | 180,00 m2 |
| Local: | DATA DO RIBEIRO – CANDELÁRIA-RS | Escala: | 1/75 |
| Prefeitura: | PAULO ROBERTO BUTZGE – Prefeito Municipal | Desenho: | Centro Comunitario Data do Ribeiro.dwg |
| Resp.Técnico: | ROBERTO WAECHTER – Engª Civil CREA 70059 | Projeto nº: | 026/2015 |
| Discriminação: | PROJETO ELÉTRICO E PLANTA DE COBERTURA | Data: | 22/09/2015 |
| | | | 02 |